



# Bericht für den Gast



Außenansicht der Tourist Information Boppard

## Tourist Information Boppard

Anschrift

Marktplatz / Altes Rathaus  
56154 Boppard

Kontaktdaten

Tel.: 06742 / 3888

E-Mail: [tourist@boppard.de](mailto:tourist@boppard.de)

Web: [www.boppard.de](http://www.boppard.de)



# Prüfergebnis

Die **Tourist Information Boppard** wurde am 08.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber  
evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**Barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

**Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**Barrierefrei für gehörlose Menschen**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2016 bis September 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Kundenraum	✓	✓	✓	✓	
Counter	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 550 cm; Entfernung zur Tourist Information ca. 15 m).
- Vom Parkplatz gelangt man über einen 300 cm breiten, leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über einen Aufzug. Die Größe der Aufzugskabine beträgt mindestens 110 cm x 140 cm (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt mindestens 88 cm. Alternativ ist das Gebäude über eine Treppe mit 15 Stufen zu erreichen.
- Im Inneren des Gebäudes ist der Zugang zur Tourist Information ebenerdig möglich.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit, Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 130 cm.
- Der Counter ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch, eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung wird erbeten.

### WC für Menschen mit Behinderung

- Bewegungsflächen vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts und links 90 cm breit x 70 cm tief.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel auch im Sitzen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für gehörlose Menschen**“.



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die optische Bestätigung eines Notrufs. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist von außen klar erkennbar und kontrastreich abgesetzt.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet. Die Gehbahn im Flur ist kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die unterste und oberste Treppenstufe weist eine visuell kontrastreiche Kante auf.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Er ist hell und blendfrei ausgeleuchtet. Die Beschilderung ist visuell kontrastreich.
- Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Tableau angeordnet.
- Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es werden keine Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es werden Führungen in leichter Sprache angeboten. Eine Voranmeldung wird erbeten.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.



## Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **blinde Menschen**



**barrierefrei** für **blinde Menschen**



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **gehörlose Menschen**



**barrierefrei** für **gehörlose Menschen**





## barrierefrei für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de)

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

- Leer:** Es sind keine Kriterien anwendbar.
- Blauer Haken:** Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Rotes Minus:** Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Grauer Kreis:** Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.